

# Beurteilungskriterien für den gemeinsamen Betrieb von Feuerstätte - Wohnungslüftung - Dunstabzugshaube




Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks  
- Zentralinnungsverband (ZIV) -  
www.schornsteinfeger.de


Stand: 06-04-01, Blatt: 2 von 2

## Technische Prinzipdarstellung:

**Bild 1: Raumluftabhängige Feuerstätte mit Sicherheitseinrichtung**



**Bild 2: Raumluftunabhängige Feuerstätte am Beispiel eines Luft-Abgas-Systems**



## LEGENDE

### Sicherheitseinrichtung

Unterdrucküberwachung

alternativ  
für Dunstabzugshaube (Abluft):

Fensterkontaktschalter

### Luftarten

- Außenluft
- Zuluft
- Umluft
- Fortluft
- Abluft

### Wohnungslüftungssysteme



Dezentral angeordnet für einen Raum,  
zentral angeordnet, für die gesamte Wohnung,  
Abluftgerät mit Außenwanddurchlässen, mit  
oder ohne Wärmerückgewinnung



Dezentral angeordnet, für einen Wohnraum,  
Zu- und Abluftgerät mit oder ohne Wärmerückgewinnung



Zentral angeordnet, für die gesamte Wohnung,  
Zu- und Abluftgerät mit oder ohne Wärmerückgewinnung

Eine Initiative des Verbandes für Wohnungslüftung in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks und:



TÜV Industrie Service GmbH  
TÜV SÜD Gruppe  
Ridlerstr. 65  
D-80339 München  
Tel. (089) - 5190-01  
www.tuev-sued.de



Industrieverband Haus-, Heiz-  
und Küchentechnik e. V.  
Stresemannallee 19  
60596 Frankfurt am Main  
Tel.: (069) 2562680  
www.hki-online.de



Bundesverband der Firmen  
im Gas und Wasserfach e. V.  
Marienburger Straße 15  
50968 Köln  
Tel.: (0221) 3764830  
www.figawa.de



Verband für  
Wohnungslüftung e. V.  
Wasserstraße 26 a  
68519 Viernheim  
Tel.: (06204) 7066637  
www.wohnungslueftung-ev.de